

UWAGI:

- odwodnienie pomieszczenia węzła cieplnego wg odrębnego opracowania - grawitacyjnie do kanalizacji sanitarnej, poprzez studzienkę schładzającą i studzienkę z zasuwą burzową
- posadzkę należy wykonać ze spadkiem do wpustu piwnicznego i studzienki schładzającej
- wentylacja nawiewna wg odrębnego opracowania - kanał typu Z Ø200
- wentylacja wywiewna mechaniczna wg odrębnego opracowania - kanał Ø200 z wentylatorem dachowym (5w/h)
- pomieszczenie węzła pomalować, wykonać lamperie farbą olejną
- zamontować drzwi stalowe EI30, otwierane na zewnątrz, z atestem p.poż., wyposażone w zamknięcie typu "antypanik, umożliwiające montaż wkładki zamka patentowego przez Veolia
- zamontować zlew, doprowadzić zimną wodę
- odwodnienia i odpowietrzenia sprowadzić nad lejki włączone do wspólnego zbiorczego przewodu odwadniającego o średnicy dn100
- przewód zbiorczy odwodnienia dn100 sprowadzić ze spadkiem do studzienki schładzającej
- w miejscach przejść przewody prowadzić min. 1,9m nad posadzką
- rurociągi montować należy na konstrukcji wsporczej stalowej i wg systemu podwieszania przewodów firmy Hilti lub równoważne
- wysokość pomieszczenia węzła h~3,65m
- wszystkie roboty budowlane wykonywać pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia
- instalacja solarna poza zakresem opracowania

Projektant przyłącza s.c. zobowiązany jest do uzgodnienia lokalizacji zaworów odcinających z projektantem węzła cieplnego.
W przypadku zmiany miejsca wlotu przyłącza s.c. konieczne będzie naniesienie zmian na rzucie pomieszczenia węzła cieplnego.
Punkty stałe PS na przyłączu wg projektu przyłącza s.c.

KONOPIŃSCY.pl PROJEKTOWANIE EKONOMICZNE, KONSULTING, ARCHITEKTURA. TEL. 602 109 276

BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W WARSZAWIE PRZY UL. BERNARDYŃSKIEJ 14 WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ NA DZIAŁCE EW. NR 55 I CZĘŚCI DZIAŁKI 57/14 W OBRĘBIE 1-05-02 MOKOTÓW ORAZ ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU

RZUT POMIESZCZENIA WĘZŁA CIEPLNEGO

PROJEKTOWAŁ: MGR INŻ. PIOTR GRAJEWSKI UPR. MAZ/0210/PWOS/09 SPEC. SANITARNA	ADRES INWESTYCJI	Warszawa, ul. Bernardyńska 14 dz. nr ew. 55 i części działki 57/14 obręb 1-05-02 Mokotów
SPRAWDZAŁ: MGR INŻ. PAWEŁ POPIELARSKI UPR. MAZ/0351/PWOS/13 SPEC. SANITARNA	INWESTOR	MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA MOKOTÓW RAKOWIECKA 25/27, 02-517 Warszawa
	DATA	07.2018
	BRANŻA	SANITARNA
FAZA PROJEKT WYKONAWCZY	SKALA	1:50

S1