



UWAGI:

1. Sterownik systemu solarnego EUROSTER 813 zamontować na listwie TH35 w skrzynce RS typu Z2W IP55 f-my TAREL.
2. W skrzynce RS zainstalować na listwie TH35 przekaźnik pomocniczy R4 z gniazdem na listwę TH35.

KONOPINSCY.PL PROJEKTOWANIE EKONOMICZNE, KONSULTING, ARCHITEKTURA. TEL. 602 109 276

BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W WARSZAWIE PRZY UL. BERNARDYŃSKIEJ 14 WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ NA DZIAŁCE EW. NR 55 I CZĘŚCI DZIAŁKI 57/14 W OBRĘBIE 1-05-02 MOKOTÓW ORAZ ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU

SCHEMAT POŁĄCZEŃ STEROWNIKA EUROSTER 813

PROJEKTOWAŁ: MGR INŻ. WOJCIECH GROSSMAN UPR. Wa-644/92	ADRES INWESTYCJI	Warszawa, ul. Bernardyńska 14 dz. nr ew. 55 i części działki 57/14 obręb 1-05-02 Mokotów		
SPRAWDZAŁ: MGR INŻ. KAZIMIERZ KRASUSKI UPR. St-323/88	INWESTOR	MIASTO STOLECZNE WARSZAWA DZIELNICA MOKOTÓW RAKOWIECKA 25/27, 02-517 Warszawa		
	DATA	07.2018		
	BRANŻA	ELEKTRYCZNA		
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY	SKALA	-:-	

E-07