

Zestawienie danych z projektu

Blok	Opis	Ilość
	Access Point	3 szt.
	Detektor ruchu 360	35 szt.
	Gniazda 2x230V + HDMI	6 szt.
	Gniazdo HDMI	6 szt.
	Gniazdo hermetyczne , h=30cm	1 szt.
	Gniazdo hermetyczne IP 44	32 szt.
	Gniazdo rtv sat	6 szt.
	Gniazdo wtyczkowe	58 szt.
	Gniazdo ze stykiem ochronnym, x 2	10 szt.
	Rozdzielnia elektryczna	2 szt.
	Kamera kopułkowa	8 szt.
	Lampa LED 4050 35W IP44	2 szt.
	Lampa LED 6200lm 52W	3 szt.
	LAMPA LED pt 1900lm 840 IP44 21W	101 szt.
	Lampa LED PT 3900lm 37W	88 szt.
	LAMPA LED 1080lm ,16W	31 szt.
	Lampa LED AW 3W 1H IP41 Korytarzowa	6 szt.
	Lampa LED AW 3W 1H IP41 nastropowa/do wbudowania	35 szt.
	Lampa nastropowa 3W/SE/1h/IP65	1 szt.
	Lampa Sygnalizacyjna inst. przyz.	5 szt.
DRZWI EWAK.	Oświetlenie ewakuacyjne, oprawa LED 1W min. IP41 – monito., podtrz. min 1h.; Piktogram drzwi ewakuacyjne; monitoring opraw	11 szt.
	Oświetlenie kierunkowe – droga ewakuacyjna LED min. IP41 1W, monitoring opraw, podtrzymanie min. 1h.	5 szt.
	Podcentralka Sali Inst. Przyz.	5 szt.
	Podwójne gniazdo RJ45	6 szt.
	Przełącznik wielopozycyjny, jednobiegunowy	11 szt.
	Przycisk dzwonkowy	5 szt.
	Włącznik przywoławczy (pociągany)	5 szt.
	Rozdzielacz do Domofonu 4 wyjścia	4 szt.
	Wideodomofon	13 szt.
	wypust trzyfazowy	5 szt.
	wypust1f	2 szt.
	Zestaw gniazd PEL; 2xRJ45, 2x230 komp., 3x230 ogólne	5 szt.
	Łącznik	8 szt.
	Łącznik hermetyczny	10 szt.
	Łącznik świecznikowy hermetyczny	2 szt.
	PLAFON LED LB 27 LED 840	3 szt.
	Zasilacz z expanderami SSWN	1 szt.
	Detektor ruchu PIR SSWN	11 szt.
	Przycisk żaluzjowy	7 szt.
	Siłownik żaluzji i okien lamelowych	37 szt.
	Przekaźnik do żaluzji np.DZU	26 szt.

Gniazda 30cm
Gniazda 1,4m
Gniazda 30cm

YDY 4x1,5 (podłączenie siłowników żaluzji fasadowych)

YDY 5x1,5 (podłączenie siłowników żaluzji fasadowych)

KONOPIŃSCY.pl PROJEKTOWANIE EKONOMICZNE, KONSULTING, ARCHITEKTURA. TEL. 602 109 276

BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W WARSZAWIE PRZY UL. BERNARDYŃSKIEJ 14 WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ NA DZIAŁCE EW. NR 55 I CZĘŚCI DZIAŁKI 57/14 W OBRĘBIE 1-05-02 MOKOTÓW ORAZ ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU

RZUT KONDYGNACJI 2
INSTALACJA ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA

PROJEKTOWAŁ: MGR INŻ. SŁAWOMIR RADZISZEWSKI UPR. MAZ/0540/POOE/14 SPEC. ELEKTRYCZNA	ADRES INWESTYCJI	Warszawa, ul. Bernardyńska 14 dz. nr ew. 55 i części działki 57/14 obręb 1-05-02 Mokotów	
SPRAWDZIŁ: MGR INŻ. Mirosław Konca UPR. OIE13/86 SPEC. ELEKTRYCZNA	INWESTOR	MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA MOKOTÓW RAKOWIECKA 25/27, 02-517 Warszawa	
	DATA	07.2018	E2
	BRANŻA	ELEKTRYCZNA	
FAZA PROJEKT WYKONAWCZY	SKALA	1:50	