Rozdzielnica RP1



Zasilane z RG	Rozłącznik	Ochrona przepięciowa	Kontrola nap.	Oświetlenie Awaryjne	Ośw. Ogólne	Ośw. Ogólne	Ośw. Ogólne	Ośw. Ogólne	REZERWA	REZERWA	Gn. Sala chemi, magaz	Gn. Sala biol, zap. chem.	Gniazda Ogólne	Gniazda Ogólne	Gniazda Ogólne	Gniazda Ogólne	Gn. Sala chemi, magaz	Gn. Sala biol, zap. chem.	Gniazda Ogólne	Gniazda Ogólne	Gniazda Ogólne	Gniazda Ogólne	Gn. Sala chemi, magaz	Gn. Sala biol, zap. chem.	Gniazda Ogólne	Gniazda Ogólne	Gniazda Ogólne	Gniazda Ogólne	Gniazda Komputerowe	Gniazda Komputerowe	Gniazda Komputerowe	Zasilanie szafy IT	Zasilanie zasilacza KE	REZERWA	Zasilanie Zdalnych Fasadowych	Zasilanie Zdalnych Fasadowych	REZERWA
YKXS 5x16				YDY 3x1,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5	–	–	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x1,5	–	3xYDY 3x1,5	3xYDY 3x1,5	–
50A				0,5 kW	0,5kW	0,5kW	0,5kW	0,5kW	–	–	2,5kW	2,5kW	2,5kW	2,5kW	2,5kW	2,5kW	2,5kW	2,5kW	2,5kW	2,5kW	2,5kW	2,5kW	2,5kW	2,5kW	2,5kW	2,5kW	2,5kW	2,5kW	2,0 kW	2,0 kW	2,0 kW	2kW	0,5 kW	–	3x1kW	3x1kW	–
———				AW	O1	O2	O3	O4	–	–	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	G10	G11	G12	G13	G14	G15	G16	G17	G18	GK1	GK2	GK3	IT	KE2	–	ZA6,7,8	ZA9,10,11	–

Rozdzielnica RW - układ sieci TN-S



Zasilane z RG	Ochrona przepięciowa	Kontrola nap.	Rozłącznik	Zasilanie Centrali NW1	Zasilanie Centrali NW2	Zasilanie Centrali NW5	Zasilanie Centrali NW6	Zasilanie Wentylatora	Zasilanie Wentylatora	Zasilanie Wentylatora	Zasilanie Wentylatora	REZERWA	REZERWA	Ośw. Awaryjne	Ośw. Ogólne	Zasilanie Gniazda	Zasilanie Gniazda	REZERWA	REZERWA
YKXS 5x16				YKY 5x4	YKY 5x4	YKY 5x16	YKY 5x4	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5	–	–	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	–	–
40 kW				6 kW	5 kW	22 kW	4 kW	0,5 kW	0,5 kW	0,5 kW	0,5 kW	–	–	0,5kW	0,5kW	1,5kW	1,5kW	–	–
				Z-NW1	Z-NW2	Z-NW5	Z-NW6	ZW3	ZW4	ZW7	ZW8	–	–	AW	O1	G1	G2	–	–

KONOPIŃSCY.PL PROJEKTOWANIE EKONOMICZNE, KONSULTING, ARCHITEKTURA. TEL. 602 109 276

BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W WARSZAWIE PRZY UL. BERNARDYŃSKIEJ 14 WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ NA DZIAŁCE EW. NR 55 I CZĘŚCI DZIAŁKI 57/14 W OBRĘBIE 1-05-02 MOKOTÓW ORAZ ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU

SCHEMAT ROZDZIELNI RW,RP1

PROJEKTOWAŁ:
MGR INŻ. SŁAWOMIR RADZISZEWSKI
UPR. MAZ/0540/POOE/14 SPEC. ELEKTRYCZNA

SPRAWDZIŁ:
MGR INŻ. Mirosław Konca
UPR. OIE13/86 SPEC. ELEKTRYCZNA

ADRES INWESTYCJI	Warszawa, ul. Bernardyńska 14 dz. nr ew. 55 i części działki 57/14 obręb 1-05-02 Mokotów
INWESTOR	MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA MOKOTÓW RAKOWIECKA 25/27, 02-517 Warszawa
DATA	07.2018
BRANŻA	ELEKTRYCZNA
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY
SKALA	1:100

E7