

LEGENDA

ELEMENT:	OPIS:
CG RD 0	Centrala wentylacyjna
	Wentylator kanałowy prostokątny
	Wentylator dachowy
	Wentylator ścienny
70 m³/h ⌀100 / 70 m³/h ⌀100	Wyrzutnia dachowa
	Prostokątna klapa przeciwpożarowa
	Okrągła klapa przeciwpożarowa
1800 m³/h 600 x 400 / 1800 m³/h 600 x 400	Prostokątna czerpnia / wyrzutnia ścienna
	Przepustnica prostokątna z siłownikiem/bez
	Przepustnica okrągła z siłownikiem/bez
KZ / KZ	Klapa zwrotna – prostokątna – okrągła
550 m³/h 429 x 429 / 550 m³/h 429 x 429	Anemostat prostokątny / okrągły ze skrzynką rozprężną
⌀130 m³/h 160 / 130 m³/h ⌀160	Zawór wentylacyjny nawiewny / wywiewny
485 m³/h 425 x 425 / 485 m³/h 425 x 425	Kratka wentylacyjna nawiewna / wywiewna
140 m³/h L=1000, n=2	Nawiewnik/Wywiewnik szczelinowy
N=100m3/h	Ilość powietrza nawiewnego
W=100m3/h	Ilość powietrza wywiewnego
	Izolacja kanału materiałem p.poż.
–W–	Przepływ powietrza – kratka w drzwiach/nawiewnik okienny

UWAGI:

1. PROJEKT OPRACOWANO NA PODSTAWIE AKTUALNYCH PODKŁADÓW ARCHITEKTONICZNYCH Z 01.2019.
2. WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ PRZED ROZPOCZĘCIEM BUDOWY ORAZ TAKŻE SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE I PRZEKAZUJĄC INFORMACJĘ O ROZBIEŻNOŚCIACH JEDNOSTCE PROJEKTOWEJ.
3. WSZYSTKIE ROBOTY MAJĄ BYĆ WYKONANE ZGODNIE Z WYMAGANIAMI OKREŚLONYMI PRZEZ PRAWO BUDOWLANE I WSZELKIE UWARUNKOWANIA PRAWNE I TECHNICZNE DOTYCZĄCE SZTUKI BUDOWLANEJ.
4. RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ ORAZ RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI ORAZ Z OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI.
5. WSZELKIE ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA I MATERIAŁY WINNY MIEĆ WYMAGANE CERTYFIKATY I APROBATY DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE, W TYM ITB I STRAŻY POŻARNEJ.
6. KANAŁY I URZĄDZENIA MONTOWAĆ DO KONSTRUKCJI BUDYNKU ZA POMOCĄ ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH.
7. KANAŁY MONTOWAĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI WG WSKAZAŃ PRODUCENTA.
8. W PRZYPADKU GDY KLAPY POŻAROWE MONTOWANE SĄ POZA PRZEGRODĄ NALEŻY ODDZIEŁ KANAŁU MIĘDZY ŚCIANĄ, ODZIELENIA POŻAROWEGO A KLAPĄ ZAOZDOLNIĆ IZOLACJĄ POŻAROWĄ.
9. KANAŁY WENTILACYJNE NALEŻY ZAIZOLOWAĆ ZGODNIE Z PUNKTEM W OPISIE TECHNICZNYM – IZOLACJE TERMICZNE KANAŁÓW.
10. ELEMENTY NAWIEWNE I WYWIEWNE ZAMONTOWANE NA WYSOKOŚCI SUFITÓW PODWIESZANYCH (ZGODNIE Z ARANŻACJĄ ARCHITEKTONICZNĄ).
11. WSZYSTKIE URZĄDZENIA NALEŻY MONTOWAĆ ZGODNIE Z DTR–KĄ URZĄDZEŃ.

Uwagi :

sscarchitekci

Wszystkie prawa zastrzeżone. Bez pisemnej zgody nie można ani w całości ani w części kopiować, powielać lub przekazywać osobom trzecim lub wykorzystywać do innych celów niż ustalone w umowie. (Dz. U. 24/1994, poz. 83, art. 115 ust. 1)

nazwa inwestycji :

BUDOWA PRZEDSZKOLA PRZY
AL. NIEPODLEGŁOŚCI 17 W WARSZAWIE

lokalizacja inwestycji : działka ew: 11, 39
obręb 1-02-24
Al. Niepodległości 17 Warszawa

branża: sanitarna

jednostka projektowa :
SSCARCHITEKCI sp. z o. o.
31-519 Kraków, ul. Ks. I. J. Skorupki 11/4
biuro@sscarchitekci.pl

główny projektant :
mgr inż. Jakub Koniecznyw zakresie sieci instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

sprawdzający :
mgr inż. Bartłomiej Nowożeńskiw zakresie sieci instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

współpraca:
mgr inż. Agnieszka Muc

faza projektu : PROJEKT WYKONAWCZY

data opracowania : styczeń 2019

nazwa rysunku : **INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ RZUT FUNDAMENTÓW**

skala rysunku : 1 : 50

numer rysunku : **W-01**