LEGENDA	
ELEMENT:	OPIS:
WT1 W=40m3/h	Centrala wentylacyjna
	Wentylator kanałowy prostokątny
	Wentylator dachowy
	Wentylator ścienny
70 / 100	Wyrzutnia dachowa
	Przestawna klapa przeciwpożarowa
	Okrągła klapa przeciwpożarowa
1800 m³/h 600 x 400	Prostokątna czerpnia / wyrzutnia ścienna
	Przepustnica prostokątna z siłownikiem/bez
	Przepustnica okrągła z siłownikiem/bez
KZ KZ	Klapa zwrotna – prostokątna – okrągła
350 m³/h 429 x 429	Anemostat prostokątny / okrągły ze skrzynką rozprężną
130 m³/h 160	Zawór wentylacyjny nawiewny / wywiewny
350 m³/h 325 x 425	Kratka wentylacyjna nawiewna / wywiewna
150 m³/h L=1000, n=2	Nawiewnik/Wywiewnik szczelinowy
w=100m3/h	Ilość powietrza nawiewanego
w=100m3/h	Ilość powietrza wywiewanego
	Izolacja kanału materiałem p.poż.
	Przepływ powietrza – kratka w drzwiach/nawiewnik okienny

UWAGI:

1. PROJEKT OPRACOWANO NA PODSTAWIE AKTUALNYCH PODKŁADÓW ARCHITEKTONICZNYCH Z 01.2019.
2. WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z DOKUMENTACJĄ ARCHITEKTONICZNĄ I KONSTRUKCYJNĄ BUDYNKU ORAZ SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE I PRZEKAZAĆ INFORMACJE O ROZBIEŻNOŚCIACH JEDNOSTOŚĆ PROJEKTOWEJ.
3. WSZYSTKIE ROBOTY MAJĄ BYĆ WYKONANE ZGODNIE Z WYMAGANIAMI OKREŚLONYMI PRZEZ PRAWO BUDOWLANE I WSZELKIE UWARUNKOWANIA PRAWNE I TECHNICZNE DOTYCZĄCE SZTUKI BUDOWLANEJ.
4. RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ, SPECYFIKACJĄ ARCHITEKTONICZNEJ ORAZ Z OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI.
5. WSZELKIE ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA I MATERIAŁY WINNY MIEĆ WYMAGANE CERTYFIKATY I APROBATY DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE, W TYM ITB I STRAŻY POŻARNEJ.
6. KANAŁY I URZĄDZENIA WENTYLACYJNE DO KONSTRUKCJI BUDYNKU ZA POMOCĄ ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH.
7. WSZYSTKIE ELEMENTY MUSZĄ BYĆ ZGODNE WG. WSKAZAŃ PRODUCENTA.
8. W PRZYPADKU GDY KLAPY POŻAROWE MONTOWANE SĄ POZA PRZEGRODĄ NALEŻY ODDZIELIĆ KANAŁ MIĘDZY ŚCIANĄ, ODDZIELENIA POŻAROWEGO A KLAPĄ ZAIZOLOWAĆ IZOLACJĄ POŻAROWĄ.
9. KANAŁY WENTYLACYJNE NALEŻY ZAIZOLOWAĆ ZGODNIE Z PUNKTEM W OPISIE TECHNICZNYM – IZOLACJE TERMICZNE KANAŁÓW.
10. ELEMENTY NAWIEWNE I WYWIEWNE ZAMONTOWANE NA WYSOKOŚCI SUFITÓW PODWIESZANYCH (ZGODNIE Z ARANŻACJĄ ARCHITEKTONICZNĄ).
11. WSZYSTKIE URZĄDZENIA NALEŻY MONTOWAĆ ZGODNIE Z DTR-AMI URZĄDZEŃ.

Uwagi :

sscarchitekci

Projektu przez zgłaszającego, będzie z zakresu obciążeń jak udostępniającego projekt. Zakaz kopiowania projektu bez zgody autora. Ten projekt jest chroniony prawem autorskim (Dz. U. 24.2494, poz. 83, art. 115).

nazwa inwestycji :

BUDOWA PRZEDSZKOLA PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 17 W WARSZAWIE

lokalizacja inwestycji : działka ew. 11, 39 obręb 1-02-24 Al. Niepodległości 17 Warszawa

branża: sanitarna

jednostka projektowa :

SSCARCHITEKCI sp. z o. o.

31-519 Kraków, ul. Ks. I. J. Skorupki 11/4
biuro@sscarchitekci.pl

główny projektant :
mgr inż. Jakub Konieczny
nr upr. MAP/0222/PWOS/12, w spec. inżynieryjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, zakresie projektowej

sprawdzający :
mgr inż. Bartłomiej Nowożeński
nr upr. POM/0068/POOS/13, w spec. inżynieryjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, zakresie projektowej

współpraca:
mgr inż. Agnieszka Muc

faza projektu : PROJEKT WYKONAWCZY

data opracowania : styczeń 2019

nazwa rysunku :
INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ RZUT PARTERU

skala rysunku : 1 : 50

numer rysunku :
W-02