

UWAGI:

1. PROJEKT OPRACOWANO NA PODSTAWIE AKTUALNYCH PODKŁADÓW ARCHITEKTONICZNYCH Z 01.2019.
2. WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROJEKTEM I WARUNKAMI ISTNIEJĄCYMI NA PLACU BUDOWY A TAKŻE SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE I PRZEKAZAĆ INFORMACJE O ROZBIEŻNOŚCIACH JEDNOSTCE PROJEKTOWEJ.
3. WSZYSTKIE ROBOTY MAJĄ BYĆ WYKONANE ZGODNIE Z WYMAGANIAMI OKREŚLONYMI PRZEZ PRAWO BUDOWLANE I WSZELKIE UWARUNKOWANIA PRAWNE I TECHNICZNE DOTYCZĄCE SZTUKI BUDOWLANEJ.
4. RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ DOKUMENTACJI ARCHITEKTONICZNEJ ORAZ Z OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI.
5. WSZELKIE ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA I MATERIAŁY WINNY MIEĆ WYMAGANE CERTYFIKATY I APROBATY DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE, W TYM ITB I STRAŻY POŻARNEJ.
6. KANAŁY I URZĄDZENIA MONTOWAĆ DO KONSTRUKCJI BUDYNKU ZA POMOCĄ ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH.
7. KLAPY POŻAROWE NALEŻY MONTOWAĆ WG WSKAZAŃ PRODUCENTA.
8. W PRZYPADKU GDY KLAPY POŻAROWE MONTOWANE SĄ POZA PRZEGRODĄ NALEŻY ODCINEK KANAŁU MIĘDZY ŚCIANĄ ODDZIELENIA POŻAROWEGO A KLAPĄ ZAIZOLOWAĆ IZOLACJĄ POŻAROWĄ.
9. KANAŁY WENTYLACYJNE NALEŻY ZAIZOLOWAĆ ZGODNIE Z PUNKTEM W OPISIE TECHNICZNYM – IZOLACJE TERMICZNE KANAŁÓW.
10. ELEMENTY NAWIEWNE I WYWIEWNE ZAMONTOWANE NA WYSOKOŚCI SUFITÓW POMIESZCZANYCH (ZGODNIE Z ARANŻACJĄ ARCHITEKTONICZNĄ).
11. WSZYSTKIE URZĄDZENIA NALEŻY MONTOWAĆ ZGODNIE Z DTR–KĄ URZĄDZEŃ.

Uwagi :

sscarchitekci

Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim tego rysunku lub jego części bez zgody biura projektowego SSCARCHITEKCI Sp. z o.o. (Dz. U. 2419994, poz. 83, art. 115-118).

nazwa inwestycji :

BUDOWA PRZEDSZKOLA PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 17 W WARSZAWIE

lokalizacja inwestycji : działka ew: 11, 39 obręb 1-02-24, Al. Niepodległości 17 Warszawa

branża: sanitarna

jednostka projektowa :

SSCARCHITEKCI sp. z o. o.
31-519 Kraków, ul. Ks. I. J. Skorupki 11/4
biuro@sscarchitekci.pl

główny projektant :

mgr inż. Jakub Konieczny
nr upr. MAP/0212/POOS/23, w spec. instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

sprawdzający :

mgr inż. Bartłomiej Nowożeński
nr upr. POK/0088/POOS/23, w spec. instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

współpraca:

mgr inż. Dominik Maj

faza projektu : PROJEKT WYKONAWCZY

data opracowania : styczeń 2019

nazwa rysunku : **INSTALACJE GRZEWCZO-CHŁODNICZE RZUT PARTERU**

skala rysunku : 1 : 100

numer rysunku : **OC-01**